


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Boháčova, 561
 PSČ, místo: 530 03, Pardubice
 K.ú., parcelní č.: Studánka (717843), 350
 Typ budovy: Bytový dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 753 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 152.3
 ■ elektřina: 4.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.98 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	136 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie		208 kWh/(m ² ·rok)	F
	Vytápění	184 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	21.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.29 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Jiří Bartoň

Osvědčení č.: 0157

Kontakt: heating@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 464747.0

Vyhotoveno dne: 10.11.2022

Podpis: