

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydání v souladu s vyhláškou č. 486/2008 Sb., o náročnosti budov, a vyhláškou č. 234/2012 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: K Václavce 1237-8, Hornomlýnská 1239-40

PSČ, obec: 14800 Praha 4, Kunratice

K.ú., parcelní č.: Kunratice (728314), p. č. 2342/159-163, 2342/166-169

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 5723,1 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

Velmi
úsporná

B

B
75

Úsporná

C

Méně úsporná

D

Nehospodárná

E

Velmi
nehospodárná

F

Mimořádně
nehospodárná

G


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE <80% - 499,3 (93 %)
- Elektřina - 37,0 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,54 W/(m².K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

48 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

94 kWh/(m².rok)

C



Vytápění

64 kWh/(m².rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

24 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

6 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Iveta Javůrková

Osvědčení č.: 0479

Kontakt: javorkova.ivet@email.cz



Ev. č. průkazu: 644894.0

Vyhotoveno dne: 14.10.2024

Podpis: