

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Šumberova, 332/6

PSČ, místo: 16200, Praha

K.ú., parcelní č.: Veleslavín (729353), 473/198, 473/199, 473/200

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztahná plocha: 2535

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná

A

Velmi úsporná

B

Úsporná

C

Méně úsporná

D

D

175

Nehospodárna

E

Velmi nehospodárna

F

Mimořádně nehospodárna

G

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Instalní SZTE: 322,9
■ Elektřina: 11,1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,41	W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	51,7	kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	132	kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	69,4	kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-		
	Nucená větrání	-		
	Úprava vlhkosti	-		
	Příprava teplé vody	58,2	kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	4,09	kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Jan Richter

Osvědčení č.: 1503

Kontakt: janrichter.cz@gmail.com



Ev. č. průkazu: 799895.0

Vyhotoveno dne: 30.11.2025

Podpis:

průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky
č. 264/2020 (222/2024) Sb. o energetické náročnosti budov ve znění
pozdějších předpisů

BD Šumberova 329, 330, 332
Šumberova 332/6
16200, Praha
katastrální území Veleslavin [729353]
parc. č. 473/198, 473/199, 473/200



Energetický specialista

Jan Richter

Číslo oprávnění: 1503

Evidenční číslo

799895.0

Datum vydání

30.11.2025

Verze dokumentu



Tento dokument nesmí být bez písemného souhlasu zhotovitele kopírován jinak než celý.