

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Hodonínská 1242 - 1244

PSČ, obec: 141 00 Praha

K.ú., parcelní č.: Michle, 96/3,96/4,96/5

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3532,1 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

56

Velmi
úsporná

B

84

Úsporná

C

112

Méně úsporná

D

161

Nehospodárná

E

210

Velmi
nehospodárná

F

259

Mimořádně
nehospodárná

G

C
106


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 309,2 (92 %)
Elektřina - 25,6 (8 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

0,51 W/(m².K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

55 kWh/(m².rok)



Vytápění

66 kWh/(m².rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

22 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

7 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: STOPTERM s.r.o., Plamínkové 1564, Praha 4

Osvědčení č.: 1877

Kontakt: safranek@stopterm.cz

Ev. č. průkazu: 486194.0

Vyhotoveno dne: 27.02.2023

Podpis:


STOPTERM s.r.o.
Plamínkové 1564, Praha 4
IČO: 260 23 1234