

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Zdeňka Bára, 115 / 6

PSČ, místo: 700 30, Ostrava

K.ú., parcelní č.: Dubina u Ostravy (798894), 100/4

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 7441

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

53.5

Velmi
úsporná

B

80.3

Úsporná

C

107

Méně úsporná

D

154

Nehospodárná

E

201

Velmi
nehospodárná

F

248

Mimořádně
nehospodárná

G

C

81.5

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 756.4
■ elektřina: 36.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.60 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

58.5 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

107 kWh/(m²·rok)

C



Vytápění

74.9 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

27.0 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení


4.67 kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.

Osvědčení č.: 1865

Kontakt: novotna@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 669408.0

Vyhotoveno dne: 16.12.2024

Podpis: Osoba určená:

Ing. Teréza Novotná