

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


Bytový dům S002

Ponava par.č. 565/1; 565/7; 571/2; 565/2,
692 01 Brno

dle Vyhl. 78/2013 Sb.

Energetický specialista:


Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
energetický specialista
MPO, číslo 629 ze dne 24.07. 2009



Závěrečné hodnocení energetického specialisty

Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie		Ano B
- Splňuje požadavek podle § 6 odst. 1 - Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii		
Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy		
- Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. a) - Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. b) - Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. c) - Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje - Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii		
Budova užívaná orgánem veřejné moci		
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii		
Prodej nebo pronájem budovy nebo její části		
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii		
Jiný účel zpracování průkazu		
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii		

Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz

Jméno a příjmení	Ing. Petr Suchánek
Číslo oprávnění MPO	629
Podpis energetického specialisty	

Datum vypracování průkazu

Datum vypracování průkazu	11.7.2018
Zdroj informací	http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/

PRŮKAZ

vydaný podle zákona

Ulice, číslo: Po

PSČ, místo: 69

Typ budovy: B

Plocha obálky

Objemový fakt

Energetický v

Mim
usp

Ve
us

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Ponava par.č. 565/1; 565/7; 571/2; 565/2


PSČ, místo: 692 01 Bmo

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 9786,9 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,3 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 10485,2 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



79 / Dop.

91 / Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

833,518

953,114

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné: FVE	☒

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektrická ze sítě: 59,8
Dálkové teplo: 773,7

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
A							
B		55 / Dop.					
C	0,42 / Dop.					19 / Dop.	6 / Dop.
D				0 / Dop.			
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		579,38		1,14		194,34	58,66

Zpracovatel: Ing. Petr Suchánek

Kontakt: Za Branou 276
594 51 Křižanov

Osvědčení č.: 629

Vyhotoveno dne: 11.7.2018

Podpis:

Suchánek