

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Slavoňov, 57

PSČ, místo: 54901, Slavoňov

K.ú., parcelní č.: Slavoňov (750409), st. 69

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 148

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- kusové dřevo, dřevní stěpka: 34
- elektřina: 6.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.58 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	133 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	274 kWh/(m²·rok)	E
	Vytápění	232 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	34.0 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	7.98 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jan Škoda

Osvědčení č.: 1559

Kontakt: jan.skoda@consultora.cz

Ev. č. průkazu: 449275.0

Vyhotoveno dne: 08.08.2022

Podpis: