

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Václavce, 1310 / 25
PSČ, místo: 150 00, Praha 5
K.ú., parcelní č.: Smíchov (729051), 2009
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 624 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 163.7
■ Elektřina: 10.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.12 W/(m ² ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	182 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	280 kWh/(m ² ·rok)	F
	Vytápění	246 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	31.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.76 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. arch. Petr Kvasnička

Osvědčení č.: 1382

Kontakt: Petr.Kvasnicka@ArchEnergy.cz

Ev. č. průkazu: 864670.0

Vyhotoveno dne: 30.06.2026

Podpis: