

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Dvorská, 318
PSČ, místo: 25203, Řitka
K.ú., parcelní č.: Řitka (745804), 648
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 798

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 52.7
■ elektřina: 14.7
■ energie okolního prostředí: 6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.38 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	44.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	91.9 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	53.5 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	10.1 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	-	-
	Úprava vlhkosti	-	-
	Příprava teplé vody	23.6 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	4.80 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Peter Kopecký
Osvědčení č.: viz. příloha - Rozhodnutí ministerstva
Kontakt: peter.kopecky@energodum.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotovení dne: 13.08.2026

Podpis: