

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Čimická, 1001, 1002, 1003
PSC, místo: 182 00, Praha
K.ú., parcelní č.: Kobylisy (730475), 9; 11/2
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2894 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 425.7
elektřina: 47.6
zemní plyn: 33.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.13 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	115 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	175 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	147 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	24.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	3.80 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Dana Rypáčková
Osvědčení č.: 1554
Kontakt: dana.rypackova@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 755517.0
Vyhотовeno dne: 24.07.2025
Podpis: *Rypáčková*