PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **parc. č. 68, k.ú. Zábrdovice**

PSC, obce: **602 00 Brno**

K.ú., parcelní č.: **Zábrdovice, 68**

Typ budovy: **bytový dům**


Celková energetický vztažná plocha: **4 491,0 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,36	W/(m².K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	33,5	kWh/(m².rok	
Celková dodaná energie	68,6	kWh/(m².rc	B
Vytápění	36,0	kWh/(m².ro	B
Chlazení	0,0	kWh/(m².rc	
Nucené větrání	2,9	kWh/(m².rc	D
Úprava vlhkosti	0,0	kWh/(m².rc	
Příprava teplé vody	19,7	kWh/(m².rc	C
Osvětlení	10,0	kWh/(m².rc	C

Energetický specialista: Ing. Bruno Vallance

Osvědčení č.: 093

Kontakt: vallance@oekoplan.cz

Ev. č. průkazu: 483 056.1

Vyhotoveno dne: 16. červen 2023

Podpis:

