

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Československého exilu, 1889 / 6
 PSČ, místo: 143 00, Praha 12
 K.ú., parcelní č.: Modřany (728616), 265/4-7,13; 268/7; 4789/24, ...
 Typ budovy: Bytový dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 7482 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná **A**

← 63.6

Velmi úsporná **B**

← 95.4

Úsporná **C**

← 127

Méně úsporná **D**

← 183

Nehospodárná **E**

← 238

Velmi nehospodárná **F**

← 294

Mimořádně nehospodárná **G**

B
86.2

Požadavky pro výstavbu
 nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 482
 ■ elektřina: 62.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.39 W/(m ² ·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	33.3 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	72.8 kWh/(m²·rok)	A
Vytápění	40.2 kWh/(m ² ·rok)	A
Chlazení	0.60 kWh/(m ² ·rok)	-
Nucené větrání	3.03 kWh/(m ² ·rok)	B
Úprava vlhkosti	-	-
Příprava teplé vody	24.5 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	4.48 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. arch. Petr Kvasnička
 Osvědčení č.: 1382
 Kontakt: Petr.Kvasnicka@ArchEnergy.cz

Ev. č. průkazu: 390914.0
 Vyhотовeno dne: 27.10.2021
 Podpis:

